



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.01044.V00008

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 30.03.2004 г.

Действителен до 30.03.2007 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТИПА «ВАГОНКА» И ПЛАНКИ
ОТДЕЛОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА**
торговой марки «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»,
выпускаемые по ТУ 5772-002-13320628-04,
(типы: «Вагонка»; «Вагонка 3-х секционная»)

57 7211
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие по СНиП 21-01-97*); группа
вспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*)
при испытаниях на негорючей основе;
с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д2 по СНиП
21-01-97*); умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89
(группа – Т2 по СНиП 21-01-97*))

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на сериальное производство

Сертификат выдан **ООО «Альта-Панель», ОКПО 13320628**
142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2.
Тел. (095) 105-77-66, факс (095) 713-41-77

Изготовитель **ООО «Альта-Панель», ОКПО 13320628**
142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2.
Тел. (095) 105-77-66, факс (095) 713-41-77



№ 0101018

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 407/С-2004 от 25.03.2004 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИИ030 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0033-АОП от 9.03.2004 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-обязательство от 09.02.2004 г.	ООО «Альта-Панель», ОКПО 13320628
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77МО.01.577.П.003645.03.04 от 12.03.2004 г.	Центр саннадзора МО РФ

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений, (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г.

11123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (095) 273-79-33, 796-89-34, Факс (095) 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдателя сертификата, № и Городской адрес

Руководитель Органа по сертификации




П.А. Стороженко
подпись, фамилия
инициалы, фамилия


В.А. Литвинов
подпись
инициалы, фамилия

Эксперт

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.РУ.ОП019.В.00318

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 5.08.2002 г.

Действителен до 5.08.2005 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА «ВАГОНКА»
И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ТУ 5772-001-18757376-99**

57 7211

код К-ОКТИ

выпускаются под торговой маркой "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ"

код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа
воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-
97*)) при испытаниях на негорючей основе,
дымообразующая способность - умеренная по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д2 по СНиП 21-
01-97*); класс умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89
(группа – Т2 по СНиП 21-01-97*)

обозначения ГИД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийное производство**

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контроля поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ООО "ПФ Русдекор", ОКПО 18757376**

наименование предприятия, организации

113545 г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4А.

Тел. (095) 713-94-78, тел/факс (095) 713-04-09

кредитный адрес, телефон, факс

Изготовитель **ООО "ПФ Русдекор", ОКПО 18757376**

наименование предприятия, организации

113545 г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4А.

кредитный адрес



№ 000271

1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
НИЛ ПВЕ ФГУП "ГНИИХТЭОС"	Отчет об испытаниях: № 242/С-2002 от 25.07.2002 г.	№ ССПБ. RU. ИИ. 030 от 2.11.2001 г.
ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "Электросерт"	Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0614 от 8.07.2002 г.	№ ССПБ. RU. ОП. 019 от 25.01.2000 г.
ООО "ПФ Русдекор"	Декларация-обязательство от 11.07.2002 г.	

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

нормативного документа ГУГПС МВД России
"Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"

Обеспечение соответствия документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГПС МВД России).

Сертификат выдан Орган по сертификации "ПОЖПОЛИСЕРТ" № ССПБ. RU. ОП. 019
от 25.01.2000 г.

АНО по сертификации "Электросерт" 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.
Тел. (095) 281-97-11, 284-41-02. Факс (095) 284-42-40

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, и в Госреестре, адрес

Руководитель Органа, выдавшего сертификат



М.Б. Ясколко

инициалы, фамилия



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
Центр санэпиднадзора МО РФ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.577.П.003645.03.04. от 12.03.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Панели стеновые типа "Вагонка" и планки отделочные из поливинилхлорида

изготовленная в соответствии

ТУ 5772-002-13320628-04

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГОСТ 30255-95; ГН 2.1.6.1338-03; МУ 2158-80

Организация — изготовитель

ООО "Альта-Панель", Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Альта-Панель", 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, дом 2

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 634-108-04 от 11.03.2004. ИЦ "КОМПОЗИТ-ТЕСТ", 141070,

Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, дом 4, аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.21Ч01

№ 0938771

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Формальдегид	мг/м ³	0,01
Аммиак	мг/м ³	0,04
Акролеин	мг/м ³	0,01
Кислоты	мг/м ³	0,2
Этиленгликоль	мг/м ³	1
Диэтиленгликоль	мг/м ³	0,002
Триэтиленгликоль	мг/м ³	0,3
Акрилонитрил	мг/м ³	0,03
Фенол	мг/м ³	0,003
Метиленхлорид	мг/м ³	8,8
Стирол	мг/м ³	0,002
Бензол	мг/м ³	0,1
Этилбензол	мг/м ³	0,02
Изопропилбензол	мг/м ³	0,014
Бутанол	мг/м ³	0,1
Метанол	мг/м ³	0,5

Область применения:

Товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Заключение действительно до

12.03.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.12.577.П.20287.07.20Т 11.07.02

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Стеновые панели типа "вагонка" и отделочные панели из ПВХ т.н. "Альта-Профиль" белого, бежевого, салатного, кремового, серого цвета - см. приложение

изготовленная в соответствии

ТУ 5772-001-18757376-99

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ-СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.695-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", Сан ПИН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация — изготовитель

ООО "Пф "Русдекор", Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Пф "Русдекор", Москва, Днепропетровский пр-д 4А.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не-соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ "Карбэкотест" № 203-15/6 от 09.07.2002г.

№ 0425811

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

По органолептическим и физико-химическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Эмиссия формальдегида, органических растворителей - не превышает допустимых уровней.

формальдегид 0,01мг/м³
Аммиак 0,04мг/м³

Область применения:

Отделочный строительный материал

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка в соответствии с ГОСТ Р 51121-97

Заключение действительно до

До 01.08.2007 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Handwritten signature





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.577.П.20287.01.2 11.07.02

ООО "ПФ "Рудекор", Россия

Стеновая панель типа «вагонка»
Молдинг соединительный
Молдинг потолочный
Молдинг торцевой "F"
Молдинг угол внутренний
Молдинг угол наружный
Молдинг стартовый



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
в г. Москве Н.Н.ФИЛАТОВ



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ31.Н05095

Срок действия с 23.07.2004г. по 22.07.2007г.

№0414292

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "Композит-Сертификат"
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество
"Центр сертификации "Композит-Тест", 141070, г. Королев, Моск. обл.,
ул. Пионерская, 4, тел. 513-49-16, 516-66-72, 513-22-18, факс 513-20-75

ПРОДУКЦИЯ Панели стеновые типов «Вагонка»,
«Вагонка 3-х секционная» и планки отделочные из поли-
винилхлорида торговой марки «Альта-Профиль»;
ТУ 5772-002-13320628-04;
серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5772-002-13320628-04, ГОСТ 9.401-91 по сохранению внешнего вида в тече-
ние не менее 25 лет в условиях эксплуатации в умеренно-холодном и холодном
климатах (при температурах от -50°C до +60°C) и по сохранению внешнего вида
после воздействия плесневых грибов по ГОСТ 9.050-75.

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Альта-Панель»,
142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, д. 2,
ИНН 5051006987.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Альта-Панель»,
142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Южная, д. 2,
тел./факс 713-87-33, 713-41-77.

НА ОСНОВАНИИ Протокол №0622/406-2004 от 09.03.2004 г., ИЦ «Композит-Тест», №
РОСС RU.0001.214Ц01, 141070, г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д.4. Протоколы
№5/05 от 17.07.2004 г. и №Б-1/04Б от 17.04.2004 г., ЦКИ ИПЭЭ РАН, №РОСС RU.0001.21КК04,
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 33. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.МО.01.577 П.003645.03.04 от 12.03.2004г. до 12.03.2009г., Центр санэпиднадзора МО РФ.
Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП.044.В00008 от 30.03.2004г. до 30.03.2007г.,
ОС «Пожцентр» ФГУП «ГНИИХТЭОС» №ССПБ.RU.ОП.044, 111123, г. Москва, Шоссе Энтузи-
стов, 38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Ю.П. Гордеев

инициалы, фамилия

В.И. Рубцов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ31.Н05097

Срок действия с 23.07.2004г. по 22.07.2007г.

№0114295 *

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "Композит-Сертификат"
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, Закрытое акционерное общество
"Центр сертификации "Композит-Тест", 141070, г. Королев, Моск. обл.,
ул. Пионерская, 4, тел. 513-49-16, 516-66-72, 513-22-18, факс 513-20-75

ПРОДУКЦИЯ Панели стеновые типов «Вагонка»,
«Вагонка 3-х секционная» и планки отделочные из
поливинилхлорида торговой марки «Альта-Профиль»;
ТУ 5772-001-18757376-99;
серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКСТ):

57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5772-001-18757376-99, ГОСТ 9-401-91 по сохранению внешнего вида в
течение не менее 25 лет в условиях эксплуатации в умеренно-холодном и
холодном климатах (при температурах от -50°C до +60°C) и по сохранению
внешнего вида после воздействия плесневых грибов по ГОСТ 9.050-75.

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Производственная фирма «Русдекор»,
113545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4а.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Производственная фирма «Русдекор»,
113545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4а.,
тел./факс 713-87-77, 713-36-66.

НА ОСНОВАНИИ Протокол №0822/1227-2004 от 22.07.2004 г., ИЦ «Композит-Тест», №
РОСС RU.0001.214Ц01, 141070, г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д.4. Протоколы
№4/05 от 17.07.2004 г. и №Б-1/04А от 17.04.2004 г., ЦКИ ИПЭЭ РАН, №РОСС RU.0001.21КК04,
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 33. Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.01.12.577.П.20287.07.2 от 11.07.02 до 01.08.2007г., Центр госсанэпиднадзора в г. Москве.
Сертификат пожарной безопасности №ССПБ RU.ОП019.В.00318 от 05.08.2002г. до
05.08.2005г., ОС «Пожлоисерт», АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, д. 12а.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Ю.П. Гордеев

инициалы, фамилия

В.И. Рубцов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации